

Beskrivningen avser anslutning av värmeaggregat 4000W, 4000W-24, 4000WI, 4000WI-TV och 5000W

- 1. Teknisk data:**

Värmevatten	55-45°C
Eldata	230 V, 1 N, J, 50 Hz
Tryckklass värmevatten	PN 6
- 2. Funktion:** Se resp. produktblad från Legalett.
- 3. Montering/inkoppling:** RE förlägger fram- och returledning för vatten till Legaletts värmeaggregat. Värmarinsats levereras av Legalett och monteras och ansluts till fram- och returvattenledningar av RE.
EE ansluter värmarinsatsens termostat/termostater och el- matning.
Anslutningen utförs enligt ritningar och produktblad samt information från Legalett.
I de fall fram- och returvärmevatten dras i skyddsror tätar RE dessa anslutningar mot värmeaggregatets låda.
- 4. Termostater:** Elektrisk termostat monteras och inkopplas av EE.
Levereras av Legalett.
- 5. Märkning:** Utförs av RE enligt gällande föreskrifter.
- 6. Injustering:** Utförs av RE enligt gällande föreskrifter med beteckningar enl. Legaletts ritning.
- 7. Injustering/provning:** Injustering och provning görs av RE i samråd med B och utföres enl. Legaletts ritning för det aktuella objektet samt Legaletts produktblad E-13 alt. E-15.
Legaletts kontrollplan S-10 används.
- 8. Relationshandlingar:** RE lämnar erforderlig information för relationshandlingar.
- 9. Information:** RE informerar beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning.

EE = Elentreprenör
B = Beställare
RE = Rörentreprenör