

1. **Är ljudet från fläkten för högt?**  
JA! Gå vidare till punkt 2.  
NEJ! Ok.
2. **Är aggregatets ingjutningslåda undergjuten med minst 40 mm betong?**  
(Gäller utförande, som inte har fabriksmonterad ljud- och värmeisolering.)  
Kontrolleras genom att ett hål borras nära mitten i lådans botten.  
Det får inte vara något hålrum eller cellplast närmast (40mm) under plåtbotten.  
JA! Gå vidare till punkt 3.  
NEJ! Åtgärdas genom att utrymmet under aggregatet fylls fullständigt med betong eller fogmassa genom borrhål i lådans botten.  
Är det inte gjort kommer botten i resonans.
3. **Är aggregatets lucka och golvlucka och mellanliggande ljudisolering monterade enligt anvisning i produktblad F-12 alt. F-21?**  
JA! Ok.  
NEJ! Åtgärdas så som anvisningar beskriver. Ramen måste vara noggrant fastgjuten och ljudisoleringen skall sluta tätt mot kanterna. Tättningslisterna skall vara oskadade och samtliga skruvar åtdragna.
4. **Är samtliga VP-rör för kablar tätade med fogmassa i aggregatet (se monteringsanvisningar för aktuell typ av aggregat).**  
JA! Ok.  
NEJ! Åtgärdas enligt monteringsanvisningar.
5. **Är innerväggar i anslutning till aggregat isolerade?**  
JA! Ok.  
NEJ! Åtgärdas så som anvisningar beskriver.
6. **Har värmekanalerna avsett täckskikt av betong (35-40 mm)?**  
JA! Ok.  
NEJ! Kan vara svårt och dyrt att åtgärda.  
I vissa fall kan ett bra resultat erhållas om fläktens varvtal förändras.  
Kontakta Legalett för information.
7. **Har parkett lagts på ojämn betongyta?**  
JA! Kan vara svårt och dyrt att åtgärda.  
I vissa fall kan ett bra resultat erhållas om fläktens varvtal sänks något. Kontakta Legalett för information.  
NEJ! Ok.
8. **Är aggregatet placerat under garderob?**  
JA! Kontrollera att utrymmet mellan aggregatets golvlucka och garderobens golv är fyllt med tung mineralullsisolering.  
NEJ! Ok.
9. **Är fläkthjulet skadat eller har något föremål fastnat så att obalans uppstår?**  
JA! Byt fläkt eller rengör.  
NEJ! Ok.
10. **Roterar fläkthjulet lätt och tyst då det sätts i rörelse med handkraft?**  
JA! Ok.  
NEJ! Lagerfel. Byt fläkt.
11. **Finns det fortfarande problem med för hög ljudnivå?**  
JA! Kontakta Legalett  
Nej! Ok.