



Värmeaggregat 3004 E är konstruerade för inbyggning i golvet och innehåller en fläkt och

4 st 1 kW element som styrs av 3 eller 4 rumstermostater.

TEKNISK DATA

Driftspänning.....400V~2N 50 Hz
Märkeffekt elvärme..... 4x1000 W
Märkeffekt fläktmotor..... 115 W

Luftmängd.....425-475 m³/h
Säkring..... 10 AT

FUNKTION

3004 E styrs av rumstermostat. Aggregatet är också utrustat med 4 st överhettningsskydd, varav 2 st har manuell återställning. Återställning sker genom från/till av säkerhetsbrytare.

Aggregatet kan också styras med klocktermostat för effektivare utnyttjande av tidstariff.



