



Värmeaggregat 4000 E installeras i grund eller bjälklag. Aggregatet innehåller en fläkt och 4 st 1kW element som kan styras med 1 till 4 rumstermostater.

Används tillsammans med Värmeaggregatlåda 4000A 100/100 (100 mm spirorör) alt. tillsammans med Värmeaggregatlåda 4000 A 50/50 (50 mm plaströr).

## TEKNISK DATA

Driftspänning..... 400V~2N J 50 Hz  
Märkeffekt elvärme.....4x1000 W  
Märkeffekt fläktmotor..... 165 W

Luftmängd ø 100..... ≥ 900 m<sup>3</sup>/h  
Luftmängd ø 50..... ≥ 750 m<sup>3</sup>/h  
Säkring..... 16 AT

## FUNKTION

4000 E styrs av rumstermostat. Aggregatet är utrustat med 4 st överhettningsskydd.

Aggregatet kan styras med klockstermostat för effektivare utnyttjande av tidstariff.



